

梅江区市政集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第一季度）

| 编号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|---------------------------|------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | 梅州市梅江区客商大道东恒大御景半岛洪润超市 | 梅州粤海水务有限公司 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 1月6日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氯化物、总硬度（以CaCO ₃ 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氟化物、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、三氯甲烷、氯酸盐、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 2 | 梅州市梅江区官岌西路芹与福兴路交叉口 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 3 | 梅州市梅江区学子大道东山谷碧桂园商业二103号店 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 4 | 梅州市梅江区学子大道开元楼1-2楼 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 5 | 梅州市梅江区江南路24号 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 6 | 梅州市梅江区溪南路26-2号原味汤粉王 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 7 | 梅州市梅江区嘉恒路大埔润梅小食 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 8 | 梅州市梅江区彬芳大道与和兴路交汇处难得食熟食店 | | | | 1月6日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 9 | 梅州市梅江区西郊街道梅州菱动汽贸五菱新能源有限公司 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 10 | 梅州市梅江区环市西路姐妹早餐店 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 11 | 梅州市梅江区环市北路63号 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 12 | 梅州市梅江区梅州大道9号 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 13 | 梅州市梅江区梅州三路44-3号 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 14 | 梅州市梅江区梅松路97号 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 15 | 梅州市梅江区广梅路百佳园酒楼 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 16 | 梅州市梅江区西郊街道汉酒路13号 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |
| 17 | 梅州市梅江区定民路13-3号 | | | | 1月7日 | | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

（3）根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式，选择相应的检测项目。